



## Artigos Técnicos

### A Norma ABNT NBR 12779 Mangueiras de incêndio – Inspeção, Manutenção e Cuidados (/certificacao/nat/artigos-tecnicos/5734-a-norma-abnt-nbr-12779-mangueiras-de-incendio-inspecao-manutencao-e-cuidados)

Por Sergio Pacheco, gerente de Certificação de Produtos da ABNT

De acordo com a Norma ABNT NBR 12779, toda mangueira de incêndio deve ser inspecionada a cada 6 meses e ser submetida a ensaio hidrostático / manutenção a cada 12 meses. Esses serviços requerem condições e equipamentos adequados e deverão ser realizados por empresa capacitada.

O usuário deverá manter em seu poder o certificado válido de inspeção e manutenção de suas mangueiras de incêndio, emitido pela empresa capacitada. Esse documento poderá ser exigido pelo Corpo de Bombeiros, Prefeitura, companhia de seguro ou outras autoridades.

A falta desse documento poderá acarretar a não indenização dos danos pela seguradora.

Como responsáveis pela proteção de vidas e patrimônios, o engenheiro, o técnico de segurança ou o síndico responderão por eventuais ações judiciais.

#### INSPEÇÃO

A inspeção deve verificar:

- Comprimento da mangueira: é de suma importância para garantir o alcance e a área de cobertura originalmente projetada. Após a inspeção, somente deverão retornar para uso as mangueiras que apresentarem comprimento até 3% inferior ao seu comprimento nominal.

Comprimento nominal (metros)	Comprimento mínimo (metros)
15	14,55
20	19,40
25	24,25
30	29,10

- Desgaste por abrasão e/ou fios rompidos na carcaça têxtil, principalmente na região do vinco.
- Presença de manchas e/ou resíduos na superfície externa proveniente de contato com produtos químicos ou derivados de petróleo.
- Desprendimento do revestimento externo.
- Evidência de deslizamento das uniões em relação à mangueira.
- Dificuldades para acoplar o engate das uniões (os flanges de engate devem girar livremente).

NOTA – Recomenda-se que também seja verificada a dificuldade de acoplamento das uniões com o hidrante e com o esguicho da respectiva caixa/abrigo de mangueira. É permitido utilizar chave de mangueira para efetuar o acoplamento. Esta verificação pode ser feita pelo usuário.

**OBS.: Obrigatória a Inspeção em 6 meses e Teste Hidroestático (manutenção) em 12 meses conforme Decreto nº 42/2018 COSCIP elaborado pelo CBMERJ (Bombeiros RJ).**

A norma ABNT NBR 11861 estabelece condições mínimas exigíveis para 5 tipos diferentes de mangueiras de combate a incêndio.

Tipo	Local de uso	Pressão de trabalho máxima kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )
1	Edifícios de ocupação residencial.	980 (10)
2	Edifícios comerciais e industriais ou Corpo de Bombeiros.	1370 (14)
3	Área naval e industrial ou Corpo de Bombeiros, onde é desejável uma maior resistência à abrasão.	1470 (15)
4	Área industrial, onde é desejável uma maior resistência à abrasão.	1370 (14)
5	Área industrial, onde é desejável uma alta resistência à abrasão e a superfície quente.	1370 (14)

O usuário deve estar atento quanto à aplicação correta das mangueiras tipos 1 e 2.

A mangueira tipo 1 é de uso exclusivo em edifícios residenciais. Portanto, não pode ser instalada em edifícios industriais, comerciais, prédios de escritórios, shopping centers, lojas, hospitais, cinemas, hotéis ou aeroportos.

Para esses locais a norma estabelece no mínimo mangueira tipo 2 e, no caso de um sinistro, se a mangueira instalada for tipo 1, poderá acarretar a não indenização dos danos pela seguradora. Como responsáveis pela proteção de vidas e patrimônios, o engenheiro, o técnico de segurança ou o síndico responderão por eventuais ações judiciais.

Evite acidentes de trabalho. Fique atento quanto ao uso correto das uniões, seja em mangueiras novas ou em mangueiras usadas. Existem mangueiras utilizadas no comércio ou indústria com data de fabricação anterior a Setembro de 1999 empatadas com uniões de bucha curta. Para a segurança do operador, é importante realizar a sua substituição por uniões 40B ou 65B, conforme anexo C da ABNT NBR 12779.

Caso o estado de uso e desgaste da mangueira seja considerável, planeje sua substituição.

## TELEFONES

### Técnico

#### Sistemas

+55 (21) 3974-2310  
Waleska Conzentino

#### Produtos

+55 (21) 3974-2339  
Athayde Filho

### Comercial RJ

#### Sistemas

+55 (21) 3974-2361  
Kathia Stevanato

**OBS.: Obrigatória a Inspeção em 6 meses e Teste Hidroestático (manutenção) em 12 meses conforme Decreto n° 42/2018 COSCIP elaborado pelo CBMERJ (Bombeiros RJ).**